

AEW Energie AG

Störung

Anfangsdatum	14.10.2024	Nennspannung	20.000 kV
Anfangszeit	15:52:22	Bezirk/Ort	Rheinfelden - UW Laufenburg
Enddatum	14.10.2024	Netzelement	sämtliche Felder
Endzeit	15:53:32	Zusatz 1	
Dauer der Unterbrechung	00:01:10	Zusatz 2	
Energie	0.103 MWh	Unterbrochene Endverbraucher	2650
Erfassung	14.10.2024 16:35:23	Letzte Änderung	14.10.2024 16:38:26

Ereignis

Ursache	Unbekannte Störungsursache
Auswirkung	Ausfall des speisenden Netzes
Fehlerart	Andere Fehlerart
Ereignisort	Freileitung
Beschreibung	Betroffene Gemeinden: Kaisten, Kaisten - Ittenthal, Laufenburg, Laufenburg - Rheinsulz und Laufenburg - Sulz.